



Россия, Белгородская область  
г.Алексеевка, ул.Пушкина, 45/91  
тел/факс: 8(47234)46251, 8(910)3666000

## АКТ ИСПЫТАНИЙ И ПРИЕМКИ

№401-40

выполненных работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций  
(деревянный каркас и обрешетка кровли) чердачного помещения

объект - МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр»

Белгородская обл., Красногвардейский р-он  
(место составления)

от «26» июля 2017 года  
(дата составления)

Основание: Договор № 401-40 от 05.06.2017г., период выполнения работ - июль месяц 2017г, площади – 1049,83 м<sup>2</sup>.

Комиссию назначил: Директор МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр»  
Битюцкий Василий Николаевич

Комиссия в составе представителей:

Представитель Заказчика: Директор МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр»  
Битюцкий Василий Николаевич

Представитель МЧС ОНД: Начальник ОНД МЧС Красногвардейского района майор внутренней службы  
Масловский Евгений Александрович

Представитель Подрядчика: Генеральный директор ООО «АБС - сервис» Есаков Алексей Викторович

Представитель испытательной лаборатории ООО «АБС –сервис»: Лаборант-эксперт Есаков Юрий Викторович  
(Аттестат аккредитации испытательной лаборатории ООО "АБС - сервис" выдан НП СРО ПожСоюз №000019 (№ССБК RU.21ПБ12), Сертификат компетентности эксперта Есакова Юрия Викторовича, выданный НП СРО ПожСоюз №000041 (ССБК RU.ЭРУ014)).

Для контроля качества огнезащитной обработки древесины применяется прибор ПМП-1 (п. 6.4 ГОСТ Р 53292-2009 "Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе") который является собственностью Испытательной лаборатории ООО «АБС – сервис».

Составили настоящий Акт в том, что сего числа «26» июля 2017г. нами была произведена проверка, приемка работ (услуг) по огнезащитной обработке деревянных конструкций (деревянный каркас и обрешетка кровли) чердачного помещения, объекта: МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр», расположенного по адресу: 309920, Белгородская обл., Красногвардейский р-н, г. Бирюч, ул. Красная, 9, объем выполненных работ, (обрабатываемая поверхность) составляет – 1049,83 м<sup>2</sup>.

Работы (услуги) выполнены организацией: ООО «АБС - сервис» г.Алексеевка, ул.Пушкина, 45/ 91, тел:8-910-3-666-000 (Лицензия № 8-2/00733 от 02 декабря 2009г выдана бессрочно.

Огнезащита деревянных конструкций чердачного перекрытия на объекте - МАУ ДО «Учебно-профориентационный центр», расположенного по адресу: 309920, Белгородская обл., Красногвардейский р-н, г. Бирюч, ул. Красная, 9, проводилась огнезащитным составом «Негорин-МС-Д» (сертификат соответствия №С-RU.АЮ64.В.00595 за серийным №0013522, Свидетельство о государственной регистрации в таможенном союзе №RU.52.НЦ.05.008.Е.000017.04.14 от 02.04.2014г. за серийным №0120060).

Срок действия огнезащиты до 36 месяцев (три года), при правильной эксплуатации и хранении к данному веществу, хранение в сухом помещении при температуре не менее +15С и влажности не более 65%). При неправильной эксплуатации и хранению данного вещества, состава, огнезащитная обработка теряет свои свойства, в случае потери огнезащитных свойств состава, должны обрабатываться (пропитываться) повторно.

Гарантийный срок огнезащитного покрытия 12 месяцев (один год), Далее подлежит переосвидетельствованию, повторная экспертиза на качество и соответствие огнезащитной обработки или подлежит повторной обработке.

В соответствие с п. 21 Правил противопожарного режима в РФ проверка качества огнезащитной обработки должна проводится не реже 1 раза в 12 месяцев (один год).

Для осуществления проверки качества огнезащитной обработки наличие аккредитованной лаборатории на данный вид работ.

Заключение комиссии: В ходе проверки работ (услуг) установлено, что взятые образцы срезов в помещениях не поддерживают горение и соответствие.

Подписи представителей:

От Подрядчика

А.В. Есаков

Испытательная лаборатория

Ю.В. Есаков

От Заказчика

В.Н. Битюцкий

Представитель МЧС ОНД

Е.А. Масловский

